


# Balance energético


## Balance energético



Indicadores de desempeño	Edificio objeto de cálculo kWh/m <sup>2</sup> ·año	Edificio de referencia kWh/m <sup>2</sup> ·año	%
Calefacción	83.33	155.00	53.76
Refrigeración	5.88	13.36	44.01
ACS	10.04	12.30	81.63


La escala de valores, indicada en porcentaje en la última columna de la tabla, varía de 0 a más de 300. El valor 0 corresponde al desempeño energético más alto, es decir, a los edificios de energía casi cero. El valor 100 corresponde al desempeño energético del edificio de referencia. El valor 300 corresponde al desempeño energético más bajo.

## Indicadores de calefacción



Tipo	Pérdidas	
	Edificio objeto de cálculo %	Edificio de referencia %
Elementos opacos	55.25	60.24
Huecos	4.94	6.45
Ventilación	39.81	33.31

## Indicadores de refrigeración



Tipo	Ganancias	
	Edificio objeto de cálculo %	Edificio de referencia %
Elementos opacos	20.32	20.98
Huecos acristalados	29.66	35.20
Interior	46.86	41.28
Ventilación	3.16	2.53

## Balance energético

### Sistemas

Tipo	Rendimientos	
	Edificio objeto de cálculo	Edificio de referencia
Calefacción	0.77	0.42
Refrigeración	1.02	0.45
ACS	1.71	0.81