

1.- CERTIFICAÇÃO LEED.....	2
1.1.- LEED 4.0 IEQ CREDIT 8.1.....	2

1.- CERTIFICAÇÃO LEED


1.1.- LEED 4.0 IEQ CREDIT 8.1

Para cumprir o LEED 4.0 IEQ CREDIT 8.1 (Opção 2. Simulação: Cálculos de Iluminância), deve-se demonstrar que os níveis de iluminância estarão entre 300 lux e 3000 lux às 9 a.m. e às 3 p.m., em ambos os casos com um dia de céu limpo no equinócio. Será obtido um ponto se se alcança este requisito para 75% da superfície bruta construída habitualmente ocupada e dois pontos se se alcança os 90%.

Informação geral do compartimento	
Compartimento:	F1 Room 106 (ROOM HOTEL)
Superfície do compartimento (m ²):	16.41
Altura do plano de trabalho (m):	0.85
Coeficiente de reflectância (Pavimentos):	0.20
Coeficiente de reflectância (Tectos):	0.70
Coeficiente de reflectância (Paredes):	0.50
Estado do céu:	Céu limpo
Latitude(°):	40.66
Longitude(°):	73.94
Dia 1:	21 Março
Dia 2:	21 Setembro

Percentagem de superfície bruta construída habitualmente ocupada			
Hora	Projecto	Norma	Cumpre
9 a.m.	92.50	>= 75% (1 ponto)	✓
		>= 90% (2 pontos)	✓
3 p.m.	89.74	>= 75% (1 ponto)	✓
		>= 90% (2 pontos)	✗

Hora: 9 a.m.



Hora: 3 p.m.

